

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АД07.Н00674

Срок действия с 19.08.2019

по 18.08.2022

№ 0491172

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «Центр Сертификации «ВЕЛЕС». Место нахождения: 195009, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Академика Лебедева, дом 12, корпус 2, литера А, этаж 2, комната 26. Место осуществления деятельности: 190068, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Большая Подьяческая, дом 37, литера А, помещение 5Н. Телефон: +7 (495)-221-18-10, адрес электронной почты: info@velessert.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10АД07. Дата регистрации аттестата аккредитации: 24.03.2016 года

ПРОДУКЦИЯ Датчики давления ТЖИУ406-М100-Вн (ТЖИУ406ДИ-М100-Вн; ТЖИУ406ДА-М100-Вн; ТЖИУ406ДД-М100-Вн; ТЖИУ406ДИВ-М100-Вн; ТЖИУ406ДВ-М100-Вн
ТУ 4212 005 07623885 99 (ТЖИУ.406233.001ТУ2)
Серийный выпуск

КОД ОК

034-2014 (КПЕС 2008)
26.51.52.130

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р МЭК 61508-1-2012; ГОСТ Р МЭК 61508-2-2012; ГОСТ Р МЭК 61508-3-2012; ГОСТ Р МЭК 61508-4-2012; ГОСТ Р МЭК 61508-5-2012; ГОСТ Р МЭК 61508-6-2012; ГОСТ Р МЭК 61508-7-2012 и обеспечивает УПБ2 (SIL2), касающийся случайных отказов, при HFT=0; УПБ3 (SIL3), касающийся случайных отказов, при HFT=1; УПБ3 (SIL3), касающийся системных отказов.

КОД ТН ВЭД

9026 20 200 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно – исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова»
Адрес: Российская Федерация, 127055, г. Москва, ул. Суцневская, д. 22
ИНН: 7707074137

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно – исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова»
Адрес: Российская Федерация, 127055, г. Москва, ул. Суцневская, д. 22
Телефон: 8(499) 978 78 03, E-mail: vniia@vniia.ru, ИНН: 7707074137

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 364-08/12-В от 16.08.2019 года, выданного испытательной лабораторией «ВЕЛЕС» Общества с ограниченной ответственностью «Центр Сертификации «ВЕЛЕС», аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.006.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: З.



Руководитель органа

Эксперт

Е.А. Экхарт
подпись
И.В. Михайлов
подпись

К.А. Экхарт

инициалы, фамилия

И.В. Михайлов

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации